

MONSIEUR LE PRÉSIDENT

CONCHES COM. DE COMMUNES

Mairie B.P. 73

27190 Conches en Ouche

Evreux, le 22 juillet 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CONCHES CCPC

Prélèvement	00171509	Prélevé le : mercredi 28 mai 2025 à 09h30
Unité de gestion	CONCHES CCPC (UGE 0265)	par : LABEO JFT
Installation	BONNEVILLE SUR ITON (UDI 000340)	Type visite : D1
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000000329)	Type d'eau : T
Commune	BONNEVILLE-SUR-ITON (LA)	Motif : contrôle sanitaire
Localisation exacte	Mairie	

Mesures de terrain

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0			
Couleur (qualitatif)	0			
Odeur (qualitatif)	0			
Saveur (qualitatif)	0			
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU			2,00
Température de l'eau	15,2 °C			25,00
Conductivité à 25°C	589 µS/cm		200,00	1 100,00
pH	7,3 unité pH		6,50	9,00
Chlore libre	0,26 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,29 mg(Cl ₂)/L			

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127	Code SISE de l'analyse : 00174649	Référence laboratoire : U25.4921-1-1
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL	
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL	
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES		
Ammonium (en NH ₄)	<0,010 mg/L	0,10
Nitrates (en NO ₃)	45,1 mg/L	50,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00171509)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONCHES COM. DE COMMUNES
Mairie B.P. 73
27190 Conches en Ouche

Evreux, le 23 juillet 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CONCHES CCPC

Prélèvement	00171571	Prélevé le : lundi 12 mai 2025 à 10h00
Unité de gestion	CONCHES CCPC (UGE 0265)	par : LABEO ML
Installation	LA COUTURE (CAP 000133)	Type visite : RP
Point de surveillance	EXHAURE LA COUTURE (P 0000000133)	Type d'eau : B
Commune	BONNEVILLE-SUR-ITON (LA)	Motif : contrôle sanitaire
Localisation exacte		

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,3 NFU				
Température de l'eau	13,3 °C				
Conductivité à 25°C	597 µS/cm				
pH	7,2 unité pH				
Oxygène dissous % Saturation	70,8 %				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 27RP	Code SISE de l'analyse : 00174711	Référence laboratoire : U25.4423-3-1
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	10000
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	20000
MINERALISATION		
Sulfates	12,7 mg/L	250,00
Calcium	103,3 mg/L	
Chlorures	27,1 mg/L	200,00
Magnésium	5,14 mg/L	
Potassium	1,5 mg/L	
Sodium	11,9 mg/L	200,00
Silicates (en mg/L de SiO2)	11,1 mg(SiO2)/L	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	
Titre alcalimétrique complet	22,2 °f	
Hydrogénocarbonates	271 mg/L	
Carbonates	0 mg(CO3)/L	
Titre alcalimétrique	<1 °f	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES		
Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L	4,00
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,90 mg/L	
Nitrates (en NO3)	45,0 mg/L	100,00
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L	
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)	0,050 mg(P2O5)/L	
FER ET MANGANESE		
Manganèse total	<0,50 µg/L	
Fer dissous	<5,0 µg/L	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES		
Carbone organique total	0,32 mg(C)/L	10,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.		
Arsenic	<0,50 µg/L	100,00
Bore mg/L	0,0 mg/L	1,50

Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Antimoine	<0,50 µg/L				
Cadmium	<0,10 µg/L		5,00		
Nickel	<2,0 µg/L		20,00		
Fluorures mg/L	<0,10 mg/L		1,50		
Sélénium	<2,0 µg/L		20,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS					
Chlorure de vinyl monomère	<0,050 µg/L				
Dibromoéthane-1,2	<0,05 µg/L				
Dichloroéthane-1,1	<0,050 µg/L				
Dichloroéthane-1,2	<0,050 µg/L				
Dichloroéthylène-1,1	<0,050 µg/L				
Dichloroéthylène-1,2 cis	<0,050 µg/L				
Dichloroéthylène-1,2 trans	<0,05 µg/L				
Dichlorométhane	<1,00 µg/L				
Hexachlorobutadiène	<0,020 µg/L				
Tétrachloroéthane-1,1,1,2	<0,05 µg/L				
Tétrachloroéthane-1,1,2,2	<0,020 µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,050 µg/L				
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	<0,05 µg/L				
Tétrachlorure de carbone	<0,05 µg/L				
Trichloroéthane-1,1,1	<0,050 µg/L				
Trichloroéthane-1,1,2	<0,05 µg/L				
Trichloroéthylène	<0,050 µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS					
Benzène	<0,050 µg/L				
Ethylbenzène	<0,050 µg/L				
Styrène	<0,05 µg/L				
Toluène	<0,050 µg/L				
Xylène ortho	<0,050 µg/L				
Xylenes (méta + para)	<0,040 µg/L				
Cumène	<0,05 µg/L				
CHLOROENZENES					
Chlorobenzène	<0,05 µg/L				
Pentachlorobenzène	<0,002 µg/L				
Tetrachlorobenzène-1,2,4,5	<0,010 µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES					
Ethyluree	<0,02 µg/L				
PESTICIDES TRIAZINES					
Améthryne	<0,02 µg/L		2,00		
Atrazine	<0,01 µg/L		2,00		
Cyanazine	<0,02 µg/L		2,00		
Cybutryne	<0,02 µg/L		2,00		
Cyromazine	<0,01 µg/L		2,00		
Desmétryne	<0,02 µg/L		2,00		
Flufenacet	<0,02 µg/L		2,00		
Hexazinone	<0,02 µg/L		2,00		
Métamitron	<0,02 µg/L		2,00		
Métribuzine	<0,02 µg/L		2,00		
Prométhrine	<0,02 µg/L		2,00		
Prométon	<0,02 µg/L		2,00		
Propazine	<0,02 µg/L		2,00		
Sébutylazine	<0,02 µg/L		2,00		
Secbuméton	<0,02 µg/L		2,00		
Simazine	<0,01 µg/L		2,00		
Simétryne	<0,02 µg/L		2,00		
Terbuméton	<0,02 µg/L		2,00		
Terbutylazin	<0,02 µg/L		2,00		
Terbutryne	<0,02 µg/L		2,00		
Triazoxide	<0,02 µg/L		2,00		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...					
Acétochlore	<0,02 µg/L		2,00		
Alachlore	<0,02 µg/L		2,00		
Boscalid	<0,02 µg/L		2,00		
Carboxine	<0,02 µg/L		2,00		
Cyazofamide	<0,02 µg/L		2,00		
Cymoxanil	<0,02 µg/L		2,00		
Diméthénamide	<0,02 µg/L		2,00		
Flamprop-isopropyl	<0,02 µg/L		2,00		
Isoxaben	<0,02 µg/L		2,00		
Métazachlore	<0,01 µg/L		2,00		
Métolachlore	<0,01 µg/L		2,00		

		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES					
Napropamide	<0,02 µg/L		2,00		
Oryzalin	<0,02 µg/L		2,00		
Propachlore	<0,01 µg/L		2,00		
Propyzamide	<0,02 µg/L		2,00		
Tébutam	<0,010 µg/L		2,00		
Zoxamide	<0,02 µg/L		2,00		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
2,4,5-T	<0,02 µg/L		2,00		
2,4-D	<0,02 µg/L		2,00		
2,4-MCPA	<0,02 µg/L		2,00		
2,4-MCPB	<0,02 µg/L		2,00		
Clodinafop-propargyl	<0,02 µg/L		2,00		
Dichlorprop	<0,02 µg/L		2,00		
Fénoxaprop-éthyl	<0,02 µg/L		2,00		
Fluazifop butyl	<0,02 µg/L		2,00		
Haloxypop éthoxyéthyl	<0,02 µg/L		2,00		
Mécoprop	<0,02 µg/L		2,00		
Propaquizafop	<0,02 µg/L		2,00		
Triclopyr	<0,02 µg/L		2,00		
PESTICIDES CARBAMATES					
Aldicarbe	<0,02 µg/L		2,00		
Asulame	<0,01 µg/L		2,00		
Carbaryl	<0,02 µg/L		2,00		
Carbendazime	<0,02 µg/L		2,00		
Carbétamide	<0,02 µg/L		2,00		
Carbofuran	<0,02 µg/L		2,00		
Chlorprophame	<0,02 µg/L		2,00		
Diallate	<0,010 µg/L		2,00		
Diethofencarbe	<0,02 µg/L		2,00		
Fenobucarbe	<0,02 µg/L		2,00		
Fenoxycarbe	<0,02 µg/L		2,00		
Indoxacarbe	<0,02 µg/L		2,00		
Iprovalicarb	<0,02 µg/L		2,00		
Méthiocarb	<0,02 µg/L		2,00		
Méthomyl	<0,02 µg/L		2,00		
Molinate	<0,01 µg/L		2,00		
Propamocarbe	<0,02 µg/L		2,00		
Prophame	<0,02 µg/L		2,00		
Propoxur	<0,01 µg/L		2,00		
Prosulfocarbe	<0,02 µg/L		2,00		
Pyrimicarbe	<0,02 µg/L		2,00		
Thiodicarbe	<0,05 µg/L		2,00		
Triallate	<0,005 µg/L		2,00		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Bromoxynil	<0,02 µg/L		2,00		
Dicamba	<0,02 µg/L		2,00		
Dinitrocrésol	<0,02 µg/L		2,00		
Dinoseb	<0,02 µg/L		2,00		
Dinoterbe	<0,02 µg/L		2,00		
Fénarimol	<0,02 µg/L		2,00		
Imazaméthabenz	<0,02 µg/L		2,00		
Pentachlorophénol	<0,02 µg/L		2,00		
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Aldrine	<0,005 µg/L		2,00		
Chlordane alpha	<0,005 µg/L		2,00		
Chlordane bêta	<0,005 µg/L		2,00		
DDT-2,4'	<0,005 µg/L		2,00		
DDT-4,4'	<0,020 µg/L		2,00		
Dieldrine	<0,005 µg/L		2,00		
Dimétachlore	<0,02 µg/L		2,00		
Endosulfan alpha	<0,005 µg/L		2,00		
Endosulfan bêta	<0,005 µg/L		2,00		
Endosulfan total	<SEUIL µg/L		2,00		
Endrine	<0,005 µg/L		2,00		
HCH alpha	<0,005 µg/L		2,00		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL µg/L		2,00		
HCH bêta	<0,005 µg/L		2,00		
HCH delta	<0,005 µg/L		2,00		
HCH epsilon	<0,005 µg/L		2,00		
HCH gamma (lindane)	<0,005 µg/L		2,00		

		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Heptachlore	<0,005 µg/L		2,00		
Hexachlorobenzène	<0,005 µg/L		2,00		
Isodrine	<0,005 µg/L		2,00		
Méthoxychlore	<0,020 µg/L		2,00		
Oxadiazon	<0,02 µg/L		2,00		
Fenizon	<0,010 µg/L		2,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					
Bromophos méthyl	<0,010 µg/L		2,00		
Chlorpyrifos éthyl	<0,010 µg/L		2,00		
Chlorpyrifos méthyl	<0,010 µg/L		2,00		
Diazinon	<0,010 µg/L		2,00		
Dichlorvos	<0,010 µg/L		2,00		
Disyston	<0,010 µg/L		2,00		
Ethoprophos	<0,02 µg/L		2,00		
Fenchlorphos	<0,010 µg/L		2,00		
Fenitrothion	<0,010 µg/L		2,00		
Fonofos	<0,010 µg/L		2,00		
Malathion	<0,005 µg/L		2,00		
Mévinphos	<0,02 µg/L		2,00		
Ométhoate	<0,02 µg/L		2,00		
Oxydéméton méthyl	<0,02 µg/L		2,00		
Parathion éthyl	<0,010 µg/L		2,00		
Parathion méthyl	<0,010 µg/L		2,00		
Phorate	<0,010 µg/L		2,00		
Phosalone	<0,010 µg/L		2,00		
Phosphamidon	<0,02 µg/L		2,00		
Phoxime	<0,02 µg/L		2,00		
Quinalphos	<0,02 µg/L		2,00		
Vamidothion	<0,02 µg/L		2,00		
Dichlofenthion	<0,010 µg/L		2,00		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES					
Bifenthrine	<0,020 µg/L		2,00		
Cyfluthrine	<0,01 µg/L		2,00		
Cyperméthrine	<0,020 µg/L		2,00		
Deltaméthrine	<0,020 µg/L		2,00		
Esfenvalérate	<0,020 µg/L		2,00		
Lambda Cyhalothrine	<0,020 µg/L		2,00		
Perméthrine	<SEUIL µg/L		2,00		
Perméthrine-cis	<0,020 µg/L		2,00		
Perméthrine-trans	<0,020 µg/L		2,00		
Bioresmethrine	<0,010 µg/L		2,00		
PESTICIDES STROBILURINES					
Azoxystrobine	<0,02 µg/L		2,00		
Dimoxystrobine	<0,02 µg/L		2,00		
Kresoxim-méthyle	<0,02 µg/L		2,00		
Picoxystrobine	<0,02 µg/L		2,00		
Pyraclostrobine	<0,02 µg/L		2,00		
Trifloxystrobine	<0,02 µg/L		2,00		
PESTICIDES SULFONYLUREES					
Amidosulfuron	<0,02 µg/L		2,00		
Azimsulfuron	<0,02 µg/L		2,00		
Flazasulfuron	<0,02 µg/L		2,00		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,02 µg/L		2,00		
Foramsulfuron	<0,02 µg/L		2,00		
Mésosulfuron-méthyl	<0,02 µg/L		2,00		
Metsulfuron méthyl	<0,02 µg/L		2,00		
Nicosulfuron	<0,01 µg/L		2,00		
Prosulfuron	<0,02 µg/L		2,00		
Rimsulfuron	<0,02 µg/L		2,00		
Sulfosulfuron	<0,02 µg/L		2,00		
Thifensulfuron méthyl	<0,02 µg/L		2,00		
Triasulfuron	<0,02 µg/L		2,00		
Tribenuron-méthyle	<0,02 µg/L		2,00		
Triflusulfuron-methyl	<0,02 µg/L		2,00		
PESTICIDES TRIAZOLES					
Aminotriazole	<0,05 µg/L		2,00		
Bitertanol	<0,02 µg/L		2,00		
Bromuconazole	<0,02 µg/L		2,00		
Cyproconazole	<0,02 µg/L		2,00		
Difénoconazole	<0,02 µg/L		2,00		
Epoxyconazole	<0,02 µg/L		2,00		

		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZOLES					
Fenbuconazole	<0,02 µg/L		2,00		
Florasulam	<0,02 µg/L		2,00		
Fludioxonil	<0,02 µg/L		2,00		
Flusilazole	<0,02 µg/L		2,00		
Flutriafol	<0,02 µg/L		2,00		
Hexaconazole	<0,02 µg/L		2,00		
Metconazole	<0,02 µg/L		2,00		
Myclobutanil	<0,02 µg/L		2,00		
Penconazole	<0,02 µg/L		2,00		
Propiconazole	<0,03 µg/L		2,00		
Tebuconazole	<0,02 µg/L		2,00		
Triazamate	<0,05 µg/L		2,00		
Triticonazole	<0,02 µg/L		2,00		
PESTICIDES TRICETONES					
Mésotrione	<0,02 µg/L		2,00		
Sulcotrione	<0,02 µg/L		2,00		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
Buturon	<0,02 µg/L		2,00		
Chloroxuron	<0,02 µg/L		2,00		
Chlorsulfuron	<0,02 µg/L		2,00		
Chlortoluron	<0,02 µg/L		2,00		
Cycluron	<0,02 µg/L		2,00		
Diflubenzuron	<0,02 µg/L		2,00		
Diuron	<0,02 µg/L		2,00		
Ethidimuron	<0,02 µg/L		2,00		
Fénuron	<0,02 µg/L		2,00		
Flufénoxuron	<0,05 µg/L		2,00		
Fluométuron	<0,02 µg/L		2,00		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,02 µg/L		2,00		
Isoproturon	<0,02 µg/L		2,00		
Linuron	<0,02 µg/L		2,00		
Métabenzthiazuron	<0,02 µg/L		2,00		
Métobromuron	<0,02 µg/L		2,00		
Métoxuron	<0,02 µg/L		2,00		
Monolinuron	<0,02 µg/L		2,00		
Monuron	<0,02 µg/L		2,00		
Néburon	<0,02 µg/L		2,00		
Siduron	<0,02 µg/L		2,00		
Thébutiuron	<0,02 µg/L		2,00		
Trinéxapac-éthyl	<0,02 µg/L		2,00		
MÉTABOLITES PERTINENTS					
2,6 Dichlorobenzamide	<0,02 µg/L		2,00		
Atrazine-2-hydroxy	<0,02 µg/L		2,00		
Atrazine-déisopropyl	<0,01 µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl	0,03 µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,02 µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,02 µg/L		2,00		
Chloridazone méthyl desphényl	0,033 µg/L		2,00		
Flufenacet ESA	<0,005 µg/L		2,00		
Hydroxyterbuthylazine	<0,02 µg/L		2,00		
OXA alachlore	<0,02 µg/L		2,00		
Simazine hydroxy	<0,02 µg/L		2,00		
Terbuméton-déséthyl	<0,02 µg/L		2,00		
Terbuthylazin déséthyl	<0,01 µg/L		2,00		
Chloridazone desphényl	0,078 µg/L		2,00		
Chlorothalonil R417888	0,098 µg/L		2,00		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE					
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,02 µg/L		2,00		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02 µg/L		2,00		
Aldicarbe sulfoné	<0,02 µg/L		2,00		
AMPA	<0,025 µg/L		2,00		
DDD-2,4'	<0,005 µg/L		2,00		
DDD-4,4'	<0,005 µg/L		2,00		
DDE-2,4'	<0,005 µg/L		2,00		
DDE-4,4'	<0,005 µg/L		2,00		
Desméthylisoproturon	<0,02 µg/L		2,00		
Desméthylnorflurazon	<0,01 µg/L		2,00		
Diclofop méthyl	<0,010 µg/L		2,00		
Diméthachlore OXA	<0,010 µg/L		2,00		
Endosulfan sulfate	<0,005 µg/L		2,00		

		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE					
Ethylenthiouree	<0,02 µg/L		2,00		
Flufenacet OXA	<0,005 µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde	<SEUIL µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde cis	<0,020 µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde trans	<0,005 µg/L		2,00		
Hydroxycarbofuran-3	<0,02 µg/L		2,00		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,02 µg/L		2,00		
Ioxynil	<0,02 µg/L		2,00		
Oxychlordane	<0,010 µg/L		2,00		
Propachlore ESA	<0,005 µg/L		2,00		
Propachlore OXA	<0,005 µg/L		2,00		
Terbuthylazine métabolite LM6	0,087 µg/L		2,00		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020 µg/L		2,00		
PESTICIDES DIVERS					
Acétamiprid	<0,02 µg/L		2,00		
Aclonifen	<0,020 µg/L		2,00		
Anthraquinone (pesticide)	<0,035 µg/L		2,00		
Bénalaxyl	<0,02 µg/L		2,00		
Benfluraline	<0,010 µg/L		2,00		
Benoxacor	<0,02 µg/L		2,00		
Bentazone	<0,02 µg/L		2,00		
Bifenox	<0,020 µg/L		2,00		
Bromacil	<0,02 µg/L		2,00		
Butraline	<0,02 µg/L		2,00		
Chlorbromuron	<0,02 µg/L		2,00		
Chloridazone	<0,02 µg/L		2,00		
Chlormequat	<0,01 µg/L		2,00		
Chlorothalonil	<0,020 µg/L		2,00		
Clomazone	<0,02 µg/L		2,00		
Clothianidine	<0,04 µg/L		2,00		
Coumafène	<0,02 µg/L		2,00		
Coumatétralyl	<0,02 µg/L		2,00		
Cycloxydime	<0,02 µg/L		2,00		
Cyprodinil	<0,01 µg/L		2,00		
Dichlobénil	<0,010 µg/L		2,00		
Dichlorophène	<0,02 µg/L		2,00		
Dicofol	<0,040 µg/L		2,00		
Difénacoum	<0,05 µg/L		2,00		
Diflufenicanil	<0,01 µg/L		2,00		
Diméfuron	<0,02 µg/L		2,00		
Diméthomorphe	<0,02 µg/L		2,00		
Éthofumésate	<0,02 µg/L		2,00		
Fénazaquin	<0,02 µg/L		2,00		
Fenpropidin	<0,02 µg/L		2,00		
Fenpropimorphe	<0,02 µg/L		2,00		
Fipronil	<0,02 µg/L		2,00		
Fluazinam	<0,02 µg/L		2,00		
Fluquinconazole	<0,02 µg/L		2,00		
Flurochloridone	<0,02 µg/L		2,00		
Fluroxypir	<0,02 µg/L		2,00		
Fluroxypir-meptyl	<0,02 µg/L		2,00		
Flurtamone	<0,02 µg/L		2,00		
Flutolanil	<0,02 µg/L		2,00		
Folpel	<0,100 µg/L		2,00		
Fomesafen	<0,02 µg/L		2,00		
Glufosinate	<0,025 µg/L		2,00		
Glyphosate	<0,025 µg/L		2,00		
Imazalile	<0,02 µg/L		2,00		
Imazamox	<0,02 µg/L		2,00		
Imidaclopride	<0,02 µg/L		2,00		
Iprodione	<0,02 µg/L		2,00		
Lenacile	<0,02 µg/L		2,00		
Mepiquat	<0,02 µg/L		2,00		
Métalaxyle	<0,02 µg/L		2,00		
Métaldéhyde	<0,02 µg/L		2,00		
Métosulam	<0,02 µg/L		2,00		
Nitrofène	<0,020 µg/L		2,00		
Norflurazon	<0,02 µg/L		2,00		
Oxadixyl	<0,02 µg/L		2,00		
Paclobutrazole	<0,02 µg/L		2,00		

		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Pencycuron	<0,03 µg/L		2,00		
Pendiméthaline	<0,01 µg/L		2,00		
Prochloraze	<0,02 µg/L		2,00		
Procymidone	<0,010 µg/L		2,00		
Propanil	<0,02 µg/L		2,00		
Pymétrozine	<0,02 µg/L		2,00		
Piriméthanil	<0,02 µg/L		2,00		
Quinoxifen	<0,02 µg/L		2,00		
Quizalofop-p-éthyl	<0,02 µg/L		2,00		
Spiroxamine	<0,02 µg/L		2,00		
Tébufénozide	<0,02 µg/L		2,00		
Tétraconazole	<0,02 µg/L		2,00		
Thiabendazole	<0,02 µg/L		2,00		
Thiaclopride	<0,01 µg/L		2,00		
Thiamethoxam	<0,02 µg/L		2,00		
Trifluraline	<0,010 µg/L		2,00		
Vinchlozoline	<0,010 µg/L		2,00		
Total des pesticides analysés	0,326 µg/L		5,00		
Imazaquine	<0,02 µg/L		2,00		
Quinmerac	<0,02 µg/L		2,00		
Paraquat	<0,05 µg/L		2,00		
Clethodime	<0,02 µg/L		2,00		
Diquat	<0,05 µg/L		2,00		
Fonicamide	<0,05 µg/L		2,00		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
CGA 354742	<0,005 µg/L				
CGA 369873	0,048 µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,005 µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,01 µg/L				
ESA acetochlore	<0,010 µg/L				
ESA alachlore	<0,010 µg/L				
ESA metazachlore	<0,020 µg/L				
ESA metolachlore	<0,02 µg/L				
OXA acetochlore	<0,010 µg/L				
OXA metazachlore	0,006 µg/L				
OXA metolachlore	<0,01 µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,885 µg/L				
PCB, DIOXINES, FURANES					
PCB 101	<0,001 µg/L				
PCB 118	<0,001 µg/L				
PCB 138	<0,001 µg/L				
PCB 153	<0,001 µg/L				
PCB 180	<0,001 µg/L				
PCB 28	<0,001 µg/L				
PCB 35	<0,001 µg/L				
PCB 52	<0,001 µg/L				
PCB 54	<0,001 µg/L				
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION					
Bromoforme	0,39 µg/L				
Chlorodibromométhane	0,22 µg/L				
Chloroforme	<0,25 µg/L				
Dichloromonobromométhane	0,08 µg/L				
Trihalométhanés (4 substances)	<1,0 µg/L				
DIVERS MINÉRAUX					
Perchlorate	1,7 µg/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00171571)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONCHES COM. DE COMMUNES
Mairie B.P. 73

27190 Conches en Ouche

Evreux, le 23 juillet 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CONCHES CCPC

Prélèvement	00171815	Prélevé le : mercredi 25 juin 2025 à 09h50
Unité de gestion	CONCHES CCPC (UGE 0265)	par : LABEO ML
Installation	BONNEVILLE SUR ITON (UDI 000340)	Type visite : D2
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000000329)	Type d'eau : T
Commune	BONNEVILLE-SUR-ITON (LA)	Motif : CP
Localisation exacte	Mairie	

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0.3 NFU				2,00
Température de l'eau	20,4 °C				25,00
Conductivité à 25°C	604 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7.5 unité pH			6.50	9,00
Chlore libre	0.22 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.23 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : METD2

Code SISE de l'analyse : 00174955

Référence laboratoire : U25.5863-2-1

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Nickel	<2,0 µg/L	20,00		
Cuivre	0,15 mg/L	2,00		1,00
Plomb	0,70 µg/L	10,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00171815)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET



**PRÉFET
DE L'EURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
CONCHES COM. DE COMMUNES
Mairie B.P. 73

27190 Conches en Ouche

Evreux, le 23 juillet 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CONCHES CCPC

Prélèvement	00171819	Prélevé le : mardi 10 juin 2025 à 09h30
Unité de gestion	CONCHES CCPC (UGE 0265)	par : LABEO ML
Installation	LA BONNEVILLE SUR ITON (TTP 000471)	Type visite : AU
Point de surveillance	STATION DE LA BONNEVILLE (P 0000000452)	Type d'eau : T1
Commune	BONNEVILLE-SUR-ITON (LA)	Motif : suivi renforcé
Localisation exacte	SORTIE STATION	

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	13,2 °C				25,00
Conductivité à 25°C	602 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,44 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,48 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PEST

Code SISE de l'analyse : 00174959

Référence laboratoire : U25.5305-1-1

MÉTABOLITES PERTINENTS

Chlorothalonil R417888

0,107 µg/L

0,10

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

Terbutylazine métabolite LM6

0,075 µg/L

0,10

Chlorothalonil-4-hydroxy

<0,020 µg/L

0,10

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

Chlorothalonil R471811

0,852 µg/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00171819)

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité fixées pour le chlorothalonil R417888. Les concentrations mesurées dans le cadre du contrôle renforcé sont inférieures à la valeur sanitaire transitoire de 3 µg/L définie par précaution par le ministère de la santé. L'eau peut être consommée sans restriction d'usage.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONCHES COM. DE COMMUNES
Mairie B.P. 73

27190 Conches en Ouche

Evreux, le 28 août 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CONCHES CCPC

Prélèvement	00172095	Prélevé le : mardi 01 juillet 2025 à 14h00
Unité de gestion	CONCHES CCPC (UGE 0265)	par : LABEO ML
Installation	LA BONNEVILLE SUR ITON (TTP 000471)	Type visite : AU
Point de surveillance	STATION DE LA BONNEVILLE (P 0000000452)	Type d'eau : T1
Commune	BONNEVILLE-SUR-ITON (LA)	Motif : suivi renforcé
Localisation exacte	SORTIE STATION	

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	13,4 °C				25,00
Conductivité à 25°C	601 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,48 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,50 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PEST	Code SISE de l'analyse : 00175235	Référence laboratoire : U25.5949-1-1
MÉTABOLITES PERTINENTS		
Chlorothalonil R417888	0,105 µg/L	0,10
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE		
Terbutylazine métabolite LM6	0,080 µg/L	0,10
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020 µg/L	0,10
MÉTABOLITES NON PERTINENTS		
Chlorothalonil R471811	0,872 µg/L	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00172095)

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité fixées pour le chlorothalonil R417888. Sa valeur sanitaire transitoire, fixée à 3 µg/L, n'est pas dépassée. Cette eau peut être consommée sans restriction d'usage. Un contrôle renforcé est mis en place pour suivre l'évolution de ce paramètre.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
CONCHES COM. DE COMMUNES
Mairie B.P. 73

27190 Conches en Ouche

Evreux, le 29 juillet 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CONCHES CCPC

Prélèvement : 00172175
Unité de gestion : CONCHES CCPC (UGE 0265)
Installation : BONNEVILLE SUR ITON (UDI 000340)
Point de surveillance : CENTRE VILLE (P 0000000329)
Commune : BONNEVILLE-SUR-ITON (LA)
Localisation exacte : Mairie

Prélevé le : mercredi 25 juin 2025 à 10h00
par : LABEO ML
Type visite : D2
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)
Couleur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)
Turbidité néphélométrique NFU
Température de l'eau
Conductivité à 25°C
pH
Chlore libre
Chlore total

0
0
0
0
<0,3 NFU
20,4 °C
604 µS/cm
7,5 unité pH
0,22 mg(Cl₂)/L
0,23 mg(Cl₂)/L

2,00
25,00
1 100,00
9,00

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D227

Code SISE de l'analyse : 00175315

Référence laboratoire : U25.5863-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/mL
5 n/mL
<1 n/(100mL)
<1 n/(100mL)
<1 n/(100mL)

0

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrites (en NO₂)

<0,010 mg/L

0,50

FER ET MANGANESE

Fer total

<5,0 µg/L

200,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Chrome total

0,60 µg/L

50,00

Antimoine

<0,50 µg/L

10,00

Cadmium

<0,10 µg/L

5,00

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère

<0,050 µg/L

0,50

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

<0,001 µg/L

0,10

Benzo(b)fluoranthène

<0,005 µg/L

0,10

Benzo(g,h,i)pérylène

<0,001 µg/L

0,10

Benzo(k)fluoranthène

<0,005 µg/L

0,10

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)

<SEUIL µg/L

0,10

Fluoranthène *

0,030 µg/L

Benzo(a)pyrène *

<0,0025 µg/L

0,01

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*)

0,0300 µg/L

inférieure *supérieure* *inférieure* *supérieure*

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00172175)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé

L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
CONCHES COM. DE COMMUNES
Mairie B.P. 73

27190 Conches en Ouche

Evreux, le 4 septembre 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CONCHES CCPC

Prélèvement	00172507	Prélevé le : lundi 11 août 2025 à 13h40
Unité de gestion	CONCHES CCPC (UGE 0265)	par : LABEO JFT
Installation	BONNEVILLE SUR ITON (UDI 000340)	Type visite : D1
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000000329)	Type d'eau : T
Commune	BONNEVILLE-SUR-ITON (LA)	Motif : contrôle sanitaire
Localisation exacte	Cimetière	

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0.3 NFU				2.00
Température de l'eau	21.8 °C				25.00
Conductivité à 25°C	597 µS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.3 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.32 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.32 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127 Code SISE de l'analyse : 00175647 Référence laboratoire : U25.6934-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)			0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0	

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L			0,10
Nitrates (en NO3)	45,9 mg/L		50,00	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00172507)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
CONCHES COM. DE COMMUNES
Mairie B.P. 73

27190 Conches en Ouche

Evreux, le 21 octobre 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CONCHES CCPC

Prélèvement	00172795	Prélevé le : jeudi 04 septembre 2025 à 10h30
Unité de gestion	CONCHES CCPC (UGE 0265)	par : LABEO ML
Installation	BONNEVILLE SUR ITON (UDI 000340)	Type visite : D1
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000000866)	Type d'eau : T
Commune	GLISOLLES	Motif : contrôle sanitaire
Localisation exacte	Service Technique	

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	19,1 °C				25,00
Conductivité à 25°C	608 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,29 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,30 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127	Code SISE de l'analyse : 00175935	Référence laboratoire : U25.7441-5-1
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL	
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3 n/mL	
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES		
Ammonium (en NH ₄)	<0,010 mg/L	
Nitrates (en NO ₃)	46,1 mg/L	50,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00172795)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET