PRÉFET
DE L'EURE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONCHES COM. DE COMMUNES
Mairie B.P. 73

27190 Conches en Ouche

Evreux, le 26 mars 2024

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CONCHES CCPC

Prélèvement	00166095
Unité de gestion	CONCHES CCPC (UGE 0265)
Installation	BONNEVILLE SUR ITON (UDI 000340)
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000000329)
Commune	BONNEVILLE-SUR-ITON (LA)
Localisation exacte	mairie

Prélevé le : lundi 18 mars 2024 à 14h05
par : AUTRE AGENT LABORATOIRE
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	17,5 °C				25,00
Conductivité à 25°C	604 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,25 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,25 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127 — Code SISE de l'analyse : 00169235 — Référence laboratoire : U24.2315-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	22 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	45,9 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00166095)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Louise PHILIPPE

Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr