

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
CONCHES COM. DE COMMUNES
Mairie B.P. 73

27190 Conches en Ouche

Evreux, le 15 juillet 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CONCHES CCPC

Prélèvement : 00175821
Unité de gestion : CONCHES CCPC (UGE 0265)
Installation : LA BONNEVILLE SUR ITON (TTP 000471)
Point de surveillance : STATION DE LA BONNEVILLE (P 0000000452)
Commune : BONNEVILLE-SUR-ITON (LA)
Localisation exacte : SORTIE STATION

Prélevé le : mardi 28 avril 2026 à 10h15
par : LABEO ML
Type visite : AU
Type d'eau : T1
Motif : suivi renforcé

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)
Couleur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)
Turbidité néphélométrique NFU
Température de l'eau
Conductivité à 25°C
pH
Chlore libre
Chlore total

0
0
0
<0,30 NFU
12,5 °C
606 µS/cm
7,6 unité pH
0,59 mg(Cl2)/L
0,62 mg(Cl2)/L

2,00
25,00
1 100,00
6,50
9,00

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PEST

Code SISE de l'analyse : 00178961

Référence laboratoire : U26.4519-3-1

MÉTABOLITES PERTINENTS

Chlorothalonil R417888 0,108 µg/L

0,10

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

Terbutylazine métabolite LM6 0,091 µg/L

0,10

Chlorothalonil-4-hydroxy <0,020 µg/L

0,10

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

Chlorothalonil R471811 0,858 µg/L

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00175821)

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité fixées pour le chlorothalonil R417888. Toutefois, les concentrations en chlorothalonil R417888, mesurées dans le cadre du contrôle renforcé, sont inférieures aux seuils sanitaires . L'eau peut donc être consommée sans restriction d'usage.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du Génie sanitaire
Pascal GROSSIER